

**CC BAYEUX INTERCOM**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
**CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
CC BAYEUX INTERCOM  
BP 62070

14406 BAYEUX CEDEX

Prélèvement du : **mardi 19 avril 2022 à 11h05**  
Code Sise du prélèvement : **00222901**  
Installation : Unité de distribution PLANET  
Nom du point de surveillance : PC LONGUES SUR MER  
Localisation exacte : ROBINET TOILETTE MAIRIE  
Commune : LONGUES-SUR-MER

Prélevé par : REMI PELLUET  
Type visite : D1+D2 EN DISTRIBUTION  
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

**Analyse laboratoire**

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2022.7274-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>					
Cuivre	0,0186 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
Plomb	0,52 µg/L		10,00		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARROMANCHES-LES-BAINS  
COMMES  
LONGUES-SUR-MER  
MAGNY-EN-BESSIN  
MANVIEUX  
TRACY-SUR-MER

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00222901)**

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire en chef

**Signé**

Sylvie KERBOUL